ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 266496EC83A164E8E13FAE9F1950C1F3F498514E
Владелец: ФОМИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Действителен: с 23.09.2021 до 23.12.2022

Приложение № 3
к приказу МОУ «СОШ с.Узморье»
от «31» августа 2022 года № 191-од

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МОУ «СОШ с.Узморье им.Ю.А.Гагарина»

_____ Е.М.Фомина

Приказ № 191-од от 31.08.2022г.

График

проветривания столовой

МОУ «СОШ с.Узморье им.Ю.А.Гагарина»

СанПин 2.4.2.2821 – 10

VI Требования к воздушно-тепловому режиму

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура,C^0	Длительность проветривания помещения (мин)	
	В малые перемены	В большие перемены
Ниже -10	1 – 1,5	5 – 10
От -1 до -5	1 – 3	10 – 15
От -5 до 0	2 – 5	15 – 20
От 0 до +5	3 - 7	20
От +6 до +10	4 - 10	15 - 20

Время проветривания

1	8.00 – 8.05	Сквозное проветривание
2	9.00 – 9.05	Проветривание
3	9.55 – 10.00	Проветривание
4	10.50 – 11.00	Проветривание
5	11.50 – 12.00	Проветривание
6	12.50 – 13.00	Проветривание
7	13.45-14.00	Сквозное проветривание